

Zapytanie publiczne numer IZP.271.1.19.2025

na roboty budowlane pn.: **„Dostawa kontenera mieszkalnego w ramach doposażenia Gminy Brzostek w sprzęt służący ochronie ludności”**

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania publicznego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Mniejszej niż 130 000,00 zł – art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „Regulaminem” Urzędu Miejskiego **Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego.**

W odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania publicznego, Zamawiający informuje że:

1) Jakie mają być wymiary kontenera?

- Kontener mieszkalny o wymiarach ok. 6 m × 3 m.

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w konstrukcji płyty PIR 10 cm?

- Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji z płyty PIR 10cm.

3) Zabudowa kuchenna: szafki dolne górne: jak Zamawiający przewiduje wymiar?

- Zamawiający przewiduje min. 120 cm szafek dolnych i górnych.

4) Czy w kuchni ma być zlewozmywak? W OPZ nie ma uwzględnionego.

- Tak, Zamawiający wymaga aby w kuchni znajdował się zlewozmywak.

5) Co Zamawiający ma na myśli pisząc "wybrane elementy wykończone okładziną drewnopodobną"?

- Zamawiający wyjaśnia, że zapis odnosi się wyłącznie do podłogi, która ma być wykonana z wykładziny PCV w dekorze drewnopodobnym o grubości ok. 2,2 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje się stosowania żadnych innych okładzin drewnopodobnych na ścianach, meblach, zabudowach ani innych elementach wyposażenia kontenera.

Zamawiający

**Burmistrz Brzostku
(-) Zbigniew Kowalski**