

Zapytanie publiczne numer IZP.271.1.27.2026

na roboty budowlane pn.: *Rozbudowa potencjału logistycznego Gminy Brzostek na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez zakup zbiornika na paliwo – II*

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania publicznego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Mniejszej niż 170 000,00 zł – art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „Regulaminem” Urzędu Miejskiego **Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego.**

W odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania publicznego, Zamawiający informuje że:

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo zmiany w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punktach:

3. System kontroli wydawania paliwa, ppkt 5 – zdalną blokadę i odblokowanie pompy na treść: zdalną blokadę i odblokowywanie pompy za pośrednictwem bezpłatnej usługi serwisowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zdalną blokadę i zablokowanie pompy również za pośrednictwem usługi serwisowej.

Pytanie 2

3. System kontroli wydawania paliwa, ppkt 6 – rejestrowanie tankowań wykonanych poza systemem.

Uzasadnienie: system powinien uniemożliwiać niekontrolowany pobór paliwa ze zbiornika oraz zmianę hasła dostępu, natomiast kradzież i ubytki paliwa poza systemem monitorować sonda poziomu rzeczywistego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również rejestrowanie tankowań wykonywanych poza systemem.

Pytanie 3

3. System kontroli wydawania paliwa, ppkt 11 – komunikację z zewnętrznymi systemami informatycznymi poprzez interfejs API lub inne powszechnie stosowane mechanizmy

integracyjne na treść: **system umożliwia komunikację z zewnętrznymi systemami informatycznymi poprzez interfejs API lub inne powszechnie stosowane mechanizmy integracyjne po ustaleniu zakresu, parametrów, przestrzeni integracji oraz wysokości opłaty abonamentowej.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

Pytanie 4

4. Oprogramowanie, ppkt 2 – umożliwiać komunikację poprzez sieć GSM, Wi-Fi oraz LAN na treść: **umożliwiać komunikację poprzez sieć GSM oraz Wi-Fi (LAN nie stosowane ze względów technicznych oraz ekonomicznych).**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że zapis „oraz” zostaje zastąpiony spójnikiem „lub”.

Pytanie 5

4. Oprogramowanie, ppkt 6 – umożliwiać harmonogramowanie automatycznego generowania raportów na treść:

System powinien umożliwiać generowanie raportów z wykorzystaniem:

- Poziom paliwa – wskazanie matematyczne,
- Poziom paliwa – wskazanie sondy hydrostatycznej,
- Załadunki paliwa do zbiornika,
- Tankowania z uwzględnieniem: data, godzina, litry, osoba, stan kilometrów lub motogodzin,
- Użytkownicy,
- Pojazdy.

UWAGA: System powinien automatycznie potwierdzać dostawy oleju napędowego w systemie SENT na platformie PUESC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pytanie 6

4. Oprogramowanie, ppkt 7 – posiadać funkcję lokalizacji urządzenia z wykorzystaniem modułu GPS.

Wykreślić lub zmienić na: **Posiadać stabilną komunikację GSM (zbiornik jest urządzeniem stacjonarnym, nie wymaga GPS).**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu GPS lub GSM.

Pytanie 7

6. Zakres dostawy – czytnik do konfiguracji kart i breloków na treść: dodatkowe identyfikatory, karty i breloki będą wykonywane za pośrednictwem usługi serwisowej wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający

**Burmistrz Brzostku
(-) Zbigniew Kowalski**